

**SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS LICITACIÓN
“COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI –
RAPA NUI”**

1.- ITEM 17 - DESCONECTADOR BT TIPO APR FUS GTR. ¿EL AMPERAJE DE LOS DESCONECTADORES SERIA 430AMP O 630AMP?

Resp.: El amperaje solicitado es de 630 A

2.- ITEM 17 - DESCONECTADOR BT TIPO APR FUS GTR. ¿SE INCLUIRIAN LOS FUSIBLES NH DE CUANTOS AMP?

Resp.: Si, se debe incluir los fusibles NH, los cuales serán para una potencia de 45 Kva

3.- ITEM 17 - DESCONECTADOR BT TIPO APR FUS GTR. ¿SE INCLUIRIA EL SOPORTE DE LOS DESCONECTADORES?

Resp.: Si, se debe incluir los dos soportes para los dos juegos de fusibles de baja tensión

4.- ITEM 46 - SEPARADOR PARA SOPORTE PORTANTE 5 VIAS. ¿TENDRAN FICHA TECNICA DE LA PIEZA O FOTO?



DSF4 - Detalle de montaje

Resp.:
Como lo indica en la foto o algo similar.

5.- ITEM 47 - SOPORTE DE 5 VIAS PORTANTE. ¿TENDRAN FICHA TECNICA DE LA PIEZA O FOTO?

Resp.:

