

**SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS LICITACIÓN
“COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI –
RAPA NUI”**

Consultas para licitación “COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI - RAPANUI” según numeral N° 4 punto N° 2 según bases administrativas.

1.- Favor indicar si los productos se entregaran en un punto de embarque de Sasipa en región Metropolitana o V región según indique?

Resp.: Se entregarán en la V Región, según lo indicado en el Punto 2 de las bases técnicas.

2. Modalidad y lugar de entrega de Insumos y Materiales licitados

El despacho de productos deberá ser realizado en forma total y la entrega será realizada en la bodega de la Naviera en Quilpué o en Valparaíso. Por definir por parte de Sasipa.

Dirigida a: SASIPA SpA.

Hotu Matu'a s/n, Isla de Pascua, Región de Valparaíso.

LICITACIÓN: “Compra de insumos y materiales eléctricos para proyecto Mataveri - Rapa Nui”.

2.- Para optar a un mejor valor flete a Isla de Pascua, este será flete por pagar de Sasipa, favor confirmar.

Resp.: El traslado de los materiales a isla de pascua es de cargo de Sasipa, la responsabilidad del oferente llega hasta entregar los materiales a la naviera dispuesta por Sasipa SpA.

3.- Se pueden indicar cuál es el plazo máximo de entrega de los productos teniendo en claro que existen una demanda alta dentro del mercado.

Resp.: El Plazo máximo de entrega es por lista y está indicado en el punto 20 de las Bases Administrativas.

20. Plazos de Entrega.

Los plazos serán aquellos ofertados por los oferentes adjudicatarios. Sin embargo, el plazo máximo que se podrá ofertar para las listas N°1 y 2 será de 30 días corridos y para la lista N°3 90 días corridos. La entrega se entenderá realizada al ser recepcionados los insumos y/o materiales, debidamente embalados para ser transportados en nave marítima, en las dependencias de la Naviera que SASIPA determine, oficinas que se encuentran en la Región de Valparaíso.

4.- Se puede optar a eliminar un ítem por ser su manipulación más adecuada por el fabricante que por el oferente, ejemplo "postes de madera".

Resp.: No se pueden eliminar ítem de una lista, lo indica claramente el punto 1 de las Bases Técnicas.

Los oferentes podrán ofertar una o todas las listas, sin embargo, se aceptarán ofertas solamente de lista completas. Aquellas propuestas que omitan uno o más productos de la lista no serán consideradas en la evaluación. El detalle de precios y plazo de entrega deberá ser entregado en el formato establecido por SASIPA en el cuadro "Detalle de Insumos y Materiales" que se considerará para todos los efectos, parte de las presentes Bases de Licitación.

5.- Hay productos que traemos de exportación es factible conceder prorrogas en las entregas pactadas, previamente informado y justificado.

Resp.: Las entregas deberán ajustarse a lo indicado en las Bases Técnicas y Administrativas.

6.- Cual será la forma de pago contra recepción de los productos. (Para temas de Materiales).

Resp.: Lo indica el punto 19 de la Bases Administrativas.

19. Forma de Pago.

El precio convenido se pagará una vez recepcionados los equipos a conformidad de SASIPA, contra factura válidamente emitida.

7.- Para ítem de materiales de los numerales N° s 7 y 8:

7) Barra tipo cooperweld 5/8" x 1,5 mts. toma tierra

8) Barra tipo cooperweld 5/8" x 1,8 mts. toma tierra

Estas medidas de barra toma tierra. Las más estándar es de 1,5 mts , la de 1,8 mts se debe fabricar en forma especial y para las medidas eléctrica son prácticamente iguales .es factible solo cotizar 1,5 mts en ambos ítems.

Resp.: Si, es factible de cotizar solamente la barra tipo cooperweld 5/8" x 1,5 mts. toma tierra.

8.- Sobre ítem Nº14: "Complemento Elemento Montaje Desc Fus"

Agradecemos aclarar su funcionamiento o donde se utiliza.


Resp.: Es el accesorio de soporte para instalar los desconectores fusibles de media tensión.



9.- Sobre ítem Nº 17. Agradecemos aclarar su funcionamiento o donde se utiliza.

Agradecemos aclarar descripción y sus abreviaturas o enviar su diseño.

Resp.: Son los juegos de desconectores fusibles NH.



10.- Sobre ítem Nº 32. Aclarar modelo cónico rectangular etc. Muerto c.a. 380 E.R.

Resp.: Es el cónico.



11.- Sobre ítem Nº 45. " Prensas p/tirante con cable 5/16" " y

Es factible reemplazar por preformadas. Ya que están son más dinámicas y mejor reutilizables y ante agresividad de climas se comportan bastante mejor y se pueden reemplazar fácilmente y más eficiente su utilización.

Resp.: Si, es factible reemplazarlas por preformadas.