SALA DE MAQUINAS

TCC 010 V003

TCC 010 V002

AIRE.PARA.SERVICIO

PI

7 BAR

TCC 010 B001

3/4"

TCC 010 V001

ACUMULADOR
V-700
908 litros (240 gl), 30 bar

3"

908 L

PI

TSB 010 V001

COMPRESOR DE AIRE
K-700
30 bar

M

LP

HP

PI

PS ARRANQUE
PS PARADA

3/8"

1 1/2"

1 1/2"

TSB 010 V002

3/8"

3"

2"

TSB 010 V002

3/8"

MOTOR 6L250

SV
700

VALVULA SOLENOIDE
DE ARRANQUE

V (l/s)	802
Pmax (bar)	30

R-702

F-700

VALVULA COMBINADA

IN OUT

MOTOR DE ARRANQUE
M-700

CL

VOLANTE

301

J-700

- TODAS LAS TUBERIAS RECTAS DEBERÁN SER INSTALADAS CON PENDIENTE HACIA EL PUNTO DE DRENAJE
- EL USO DE A, B, C, D, ETC. INDICA EL CODIGO DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD
- EL PUNTO DE CONEXION DE UNA UNIDAD ES ETIQUETADO ANTES DEL EMBARQUE
- EL USO DE A, B, C, D, ETC. INDICA EL CODIGO DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD
- P&ID ACORDE CON PLANO PG-M-OD SEGUN GUIA DE PRODUCTO L250 SERIES
- EL USO DE A, B, C, D, ETC. INDICA EL CODIGO DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD

✳ Punto más bajo

ATRAVIESO DE MURO

V (m³/h)	T (°C)
P (bar)	M (t/h)

—— —— SALA DE MAQUINAS

—— – —— EQUIPO

Notas Generales

1) Botón manual anula válvula solenoride de arranque
2) Data indicativa sujeta a cambio según diseño GE.
3) Válvula de drenaje de condensado de agua (válvula mecánica puede ser considerada como alternativa).
4) Filtro de malla está incluido en la válvula combinada
4) El aire de arranque no requiere

PARA CONSTRUCCION

0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	26.09.12	L.W.R.
Revisión Revision	Modificación/Modification	Fecha Date	Nombre Name

	NOMBRE / NAME	FECHA/DATE	FIRMA / SIGNATURE
DISEÑO / DESIGNER	J. ALGUERNO I.	22.04.2012	
DIBUJO/DRAWN	L.WERNER R.	22.04.2012	
REVISO / CHECKED BY	J. PEREZ CH.	22.04.2012	
APROBO / APPROVED BY	J. ALGÜERNO I.	22.04.2012	

EscoChile
PANAMERICANA SUR KM24
San Bernardo Sgto.-Chile
Fono:(56-2)3611924
Web:www.escochile.cl
email:info@escochile.cl

MD Maestranza Diesel — sasipa "A MUFA"

Proyecto/Proyect: TERMIGENERADOR CENTRAL MATAVERI
Cliente/Customer: MAESTRANZA DIESEL /SASIPA
Denominación/Description : P/1158 P&ID SISTEMA DE ARRANQUE GRUPO GENERAL ELECTRIC 6L250
Plano/Drawing No. : MD-1158-PI-05
O.T./WORK ORDER: 1158
Archivo CAD/CAD file : MD-1158-PI-05
ESCALA/SCALE: S/ESCALA
Revisión/Revision: 0
ISO E
FORMATO ORIGINAL: DIN A2
Páginas/Sheet: 1/1