



LISTADO DE MATERIALES	
ITEM	DESCRIPCION
01	AISLADOR ESPIGA 23 kv. NORMAL 1 3/8 " dmad -0020-2
02	SECCIONADOR LOADBUSTER S & C Fus. 201/100A 25 kv
03	CABLE XAT-CU 42mm2
04	CABLE DE COBRE DESNUDO 53,5mm2
05	TUBO DE PVC DE 4"
06	POSTE H.A. 11,5 MTS.
07	PARARRAYOS 6,6 / 12 kv.
08	MUFA 3M CLASE 15kv.

LISTADO DE EQUIPOS				
CODIGO	CANTIDAD	EQUIPO N°	DESCRIPCION	PLANO O DOCUMENTO REFERENCIA
01	01	—	TRANSFORMADOR ELEVADOR TUSAN 2300 kVA	MD-1158-EL-12
02	01	—	TABLERO SWITHEGEAR	MD-1158-EL-07-1
03	01	—	TABLERO SS.AA.	MD-1158-EL-02-1
04	01	—	TABLERO GCP	DOCUMENTOS GE
05	01	—	TRANSFORMADOR DE 75 kVA 400/400V	MD-1158-EL-02-1
06	01	—	PARRON DE MEDIA TENSION	—
07	01	—	TABLERO ECP	DOCUMENTOS GE
08	01	—	TABLERO EOP	DOCUMENTOS GE
09	01	—	CARGADOR DE BATERIAS + 2 BATERIAS DE 12 Vdc	—

0		AS BUILT	30.08.13	S.V.R.	APROBADO / APPROVED BY	S. VASQUEZ R.	30.08.13	EscocoChile		Proyecto/Project: TERMOGENERADOR CENTRAL MATAVERI Cliente/Customer: MAESTRANZA DIESEL / SASIPA Denominación/Description : POSTACION Y CANALIZACION LINEAS DE M.T.							
Revision		Modificación/Modification	Fecha	Nombre	DISEÑO / DESIGNER S. VASQUEZ R.		30.08.13	PANAMERICANA SUR KM 24 San Bernardo - Santiago Fono:(56-2) 3611924 Web:www.escocoChile.cl email:info@escocoChile.cl		Plano/Drawing No.: MD-1158-EL-08 ESCALA/SCALE: 1:75		FORMATO ORIGINAL DIN A1		Páginas/Sheet 001/001			
Revision		Modificación/Modification	Fecha	Nombre	DISEÑO / DESIGNER S. VASQUEZ R.		30.08.13	EscocoChile		Proyecto/Project: TERMOGENERADOR CENTRAL MATAVERI Cliente/Customer: MAESTRANZA DIESEL / SASIPA Denominación/Description : POSTACION Y CANALIZACION LINEAS DE M.T.		Plano/Drawing No.: MD-1158-EL-08 ESCALA/SCALE: 1:75		FORMATO ORIGINAL DIN A1		Páginas/Sheet 001/001	