PLANTA



MALLA ACMA TIPO C

3:1



DETALLE A

PLANTA



MALLA ACMA TIPO C
150x150 (TIP.)



MALLA ACMA TIPO C
150x150 (TIP.)



PARA CONSTRUCCION

MALLA STANDAR TIPO C

TIPO DE MALLA	DISTANCIA ENTRE BARRAS(mm)		DIAMETRO BARRAS(mm)		SECCION DE ACERO(cm2/m)		PESO(Kg)	
	dp	ds	Øp	Øs	ap	as	malla	Kg/m2
C	150	150	6,5	6,5	2,21	2,21	45,7	3,52

					NOMBRE / NAME	FECHA/DATE	FIRMA / SIGNATURE
				DISEÑO / DESIGNER	J. ALGUERNO I.	22.08.2012	
				DIBUJO/DRAWN	L.WERNER R.	22.08.2012	
2				REVISO / CHECKED BY	J. ALGÜERNO I.	22.08.2012	
1							
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	26.09.12	L.W.R.	APROBO / APPROVED BY	J. PEREZ CH.	22.08.2012	
Revisión Revision	Modificación/Modification	Fecha Date	Nombre Name				

EscoChile
PANAMERICANA SUR KM 24
San Bernardo – Santiago
Fono:(56-2) 3611924
Web:www.escochile.cl
email:info@escochile.cl

Archivo CAD/CAD file : MD-1158-CV-10

Proyecto/Proyect: TERMOGENERADOR CENTRAL MATAVERI
Cliente/Customer: MAESTRANZA DIESEL / SASIPA
Denominación/Description :
RADIER PARA ESTRUCTURAS METALICAS
UNIDADES DE VENTILACION

Plano/Drawing No. :		O.T./WORK ORDER
MD-1158-CV-12	ISO E	1158

ESCALA/SCALE	Revisión/Revision	FORMATO ORIGINAL	Páginas/Sheet
1/20	0	DIN A1	001